

HAZIR PAKET TERFİ İSYASYONU ŞARTNAMESİ

HPTİ... Hazır Paket Terfi İstasyonu Mekanik ve Elektrik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

HPTİ... Hazır Paket Terfi İstasyonu dış gövde CTP veya HDPE malzemeden SN 2500 standardında olmalıdır. İç merdiveni SS304 paslanmaz malzemeden, üst kapağı minimum 4mm kalınlığında SS304 paslanmaz malzemeden kendinden havalandırılmalı ve her ekipmana ayrı ayrı müdahale imkanı sunan menhol kapaklı olacaktır. Havalandırma sistemi SS304 malzemeden, vanalar PN10 sürgülü vana, flanşlar PN10 SS304 paslanmaz malzemeden, çekvalfler PN10 malzemeden, borular SS304 paslanmaz malzemeden, giriş kapağı giriş borusuna uygun SS304 paslanmaz malzemeden, sepet ızgara SS304 paslanmaz malzemeden lazer kesim slot delikli olacaktır. Pergel vinç ST37 üzeri sıcak daldırma galvaniz malzemeden olup pompa ağırlarına uygun şekilde imal edilecektir.

Dalgıç pompalar Yükseklik: mss, Debi: m³/saat kapasitede olacak şekilde, 1Asıl+1Yedek montajlı, kızak sistemi dahil, SS304 paslanmaz kılavuz borulu, SS304 paslanmaz çelik zincirli olacaktır.

Kumanda panosunun dış gövdesi harici tip olacaktır. Pompa koruma ekipmanları olarak motor gücüne uygun sigorta, kontaktör ve termik seçilecektir. Otomasyonu sağlamak için flatör kullanılacaktır.

Hazır Paket Terfi İstasyonu aşağıdaki ölçülere göre boyutlandırılacaktır.

Çap: cm

Toprak seviyesi kotu: cm

Giriş su borusu alt kotu: cm

Terfi pompası alt zemin kotu: cm

HCP HAZIR PAKET TERFİ İSTASYONU

